



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale VFC Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VV.F Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail conapo.sassari@gmail.com 331-5784450

Sassari 13/04/2018

Prot.Prov.le n. 19/2018

AL Comandante Provinciale VV.F. SASSARI
Dott. Ing. Mario FALBO

p.c. AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI

Alla Segreteria Generale CONAPO

Oggetto: Situazione Logistica distaccamento Tempio Pausania.

Egregio Sig. Comandante, con la presente, la scrivente O.S. evidenzia quanto già portato alla sua attenzione sulla situazione logistica del distaccamento in oggetto, la quale, si protrae da diverso tempo. I cancelli scorrevoli dei varchi di accesso e uscita mezzi di soccorso motorizzati hanno necessità di urgente manutenzione, in quanto l'usura dei pignoni ha reso i motori inutilizzabili, perciò in caso di intervento si rende necessario azionarli manualmente sia per aprirli che per richiederli, con immaginabili ritardi.

Inoltre in questo caso una volta lasciata la sede di servizio per raggiungere lo scenario di intervento, gli stessi rimangono senza alcun blocco, quindi facilmente apribili da chiunque.

I cavi che movimentano le serrande della sede, nella quale al suo interno sono ricoverati i mezzi di soccorso, necessitano di una severa manutenzione/sostituzione, i quali si rappresenta che, in caso di rottura oltre ad un grave pericolo degli operatori che potrebbero trovarsi nelle vicinanze, bloccherebbero all'interno tali mezzi di soccorso, in quanto le serrande non potrebbero esser più sollevate, cosa assurda ed incresciosa se la stessa accadesse a seguito di una chiamata di soccorso. L'impianto di videosorveglianza, a causa di un evento meteorologico, è fuori uso da tempo, inoltre non si è mai provveduto a dotarlo, anche quando funzionava, di registratore a circuito chiuso.

Quindi ogni volta che si lascia il distaccamento incustodito, un malintenzionato avrebbe notevole facilità ad accedere alla sede di servizio semplicemente aprendo i cancelli scorrevoli. E lo stesso potrebbe sottrarre alla sede qualsiasi bene gli venga in mente senza essere ne osservato ne registrato.

Ad oggi persiste un reale rischio di facile accesso da parte di soggetti estranei alla sede di servizio quando non custodita.

Si chiede pertanto alla S.V. quali azioni siano state intraprese per sanare questa situazione data l'urgenza del caso, anche a tutela dei responsabili delle sedi di servizio per eventuale messa in mera per mancata custodia di beni dello Stato e del personale.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.F.E NURRA PIETRO