



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

Roma, 18 Ottobre 2019

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Prot. 98 /19

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma
Ing. Giampietro Boscaino

Al Dirigente Vicario
Ing. Maria Pannuti

Oggetto: Problematiche sede Montelibretti.

La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all'attenzione delle SS.LL alcune problematiche inerenti la sede indicata in oggetto.

In particolare, ci riferiamo all'autorimessa del distaccamento dove non risultano funzionanti le porte delle uscite degli automezzi che con l'abbassamento delle temperature iniziano a presentare difficoltà nell'avviamento.

Inoltre risulta nei locali del distaccamento (corridoio, androne, disimpegno refertorio) infiltrazioni di acqua piovana, situazione vetusta anche per quanto riguarda la logistica delle camerate.

Con la presente, si chiede alle SS.LL. un intervento urgente per la risoluzione delle problematiche sopra indicate.

In attesa di riscontro urgente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S.E. Angelo Sante Mogavero
(firmato)