



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
Tel. 3346386141
email: roma@conapo.it

Roma, 19 Maggio 2015

Al Comandante provinciale VV.F di Roma
Dott. Ing. M. Ghimenti

Prot. 46/2015

OGGETTO: Problematiche sede Ostia.

La scrivente O.S. vuole portare all'attenzione della S.V. le problematiche che investono la sede come da oggetto.

In particolare segnaliamo quanto segue:

- Uscita N° 3 (ABP) e' guasta da qualche anno ,con conseguente parcheggio del mezzo vf 22560 nel cortile della sede ed esposto alle continue intemperie.
- Uscita N° 1 (APS 13A) occorre urgentemente revisionarla in quanto si blocca spesso.
- Cancelli d'ingresso laterali alla sede perennemente fuori uso, di conseguenza non si puo' controllare l'accesso di estranei in qualsiasi ora del giorno e della notte.
- Anche se vengono effettuate disinfezioni continue da parte del municipio, le stesse risultano inefficaci in quanto sussiste una continua presenza di blatte .
- Occorre una revisione totale delle zanzariere della sede.
- Il nuovo impianto di climatizzazione presenta spesso problematiche in quanto non viene effettuata una manutenzione periodica.

Con la presente, si chiede alla S.V. un intervento repentino atto a risolvere le problematiche sopra esposte per rendere più confortevole la presenza del personale in sede, ciò dovuto anche dall'arrivo della stagione estiva.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
CS Riglioni Rossano