



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA
Tel. 3346386141
email: roma@conapo.it

Roma, 13 Gennaio 2017

Prot. 02/2017

Al Comandante provinciale VV.F di Roma
Dott. Ing. M. GHIMENTI

Al Dirigente Vicario
Dott. Ing. M. LOMBARDINI

e.p.c.

Al Direttore Regionale VV.F per il Lazio
Dott. Ing. M. DI CREZIA

Oggetto: Problematiche sede Fiumicino-centrale, sedi comando Roma.

Giungono a questa O.S. da iscritti e simpatizzanti lamenti riguardanti le sedi in oggetto.

In particolare ci riferiamo alla sede centrale di Fiumicino dove sembra che da questa estate non è stato riattivato l'impianto di riscaldamento che di fatto in questi giorni, date le temperature rigide, sta causando problemi di permanenza al personale in servizio.

Inoltre i lavori di ristrutturazione, che dovevano essere ultimati ottobre/ novembre 2016, sembra che abbiano avuto una battuta di arresto lasciando gli ambienti coinvolti invivibili.

A carattere generale segnaliamo problematiche di vario genere, evidenziate in precedenza da questa o.s. come ad esempio le serrande fuori uso di autorimesse, le quali con le previsioni di temperature molto rigide dei prossimi giorni causeranno non poche difficoltà al personale ed al soccorso tecnico urgente.

Con la presente ,si chiede alle SS.LL un intervento urgente atto a risolvere la problematica sopra esposta.

In attesa di un riscontro positivo, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S. Rossano RIGLIONI
(FIRMATO)