



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale FERRARA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara
Via veniera 16 – 45014 Porto Viro (RO)
Tel.cell. 3477966385
email: paolo.franzoso@libero.it

Ferrara , 9 ottobre 2017

Prot. n. 07/2017

**Al Sig. Comandante Provinciale
Dott. Ing. Dott. Ing. Pietro Di Risio
FERRARA**

OGGETTO: Riscaldamento Dist. Codigoro

Egregio Comandante,
vogliamo portare alla sua attenzione che al distaccamento di Codigoro, dopo essere stati eseguiti lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nell'anno corrente, lo stesso impianto ha svariato perdite in vari punti per cui spesso durante la giornata il personale si deve dirigere nella sala termica ed riempire l'impianto con manovra manuale di immissione acqua.

Chiediamo in vista dell'inverno e prima che possa accedere l'inreparabile, di effettuare i lavori di manutenzione x il buon funzionamento dell'impianto.

Certi di un suo interessamento, cordiali saluti.

**Il Segretario Provinciale
CSE Franzoso Paolo**

