



VVF PISA

Pisa, lì 28/03/18

Al Prefetto Bruno FRATTASI
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

All' Ing. Giocchino GIOMI
Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla Dott.ssa LANZA BUCCERI
Responsabile Ufficio Garanzia Diritti Sindacali
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

All' Ing. Roberto LUPICA
Direttore Regionale CNVVF Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

All' Ing. Ugo D'ANNA
Comandante Provinciale CNVVF Pisa
comando.pisa@cert.vigilfuoco.it

E p.c.

Alle Segreterie Regionali CGIL-CISL-UIL-CONAPO-USB

Alle Segreterie Nazionali CGIL-CISL-UIL-CONAPO-USB

Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione di categoria. Richiesta di apertura delle procedure di raffreddamento ai sensi della Legge n146/90 e successive modifiche.

Le scriventi organizzazioni sindacali proclamano l'immediato stato di agitazione del personale del CNVVF del Comando di Pisa, determinato dalle inadempienze di gestione del dirigente locale in merito ai fatti accaduti al distacco di Cascina,

dove un guasto elettrico ha provocato principi di incendio su tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche, che hanno causato l'assenza di condizioni igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

A sei giorni dall'evento, verificatosi il 22 Marzo, nella sede non sono state approntate nemmeno opere provvisoriale per produzione acqua sanitaria calda, né impianto di riscaldamento, lasciando i lavoratori senza le minime condizioni igieniche sanitarie necessarie in un luogo di lavoro come lo è una sede VVF.

Le OO.SS. avevano già più volte denunciato lo stato di degrado della sede, tra cui l'impianto elettrico che aveva già determinato guasti ripetuti alla centrale termica.

Questo evento ha causato la rottura di tutto l'impianto telefonico, gli apparati radio, il cancello carraio di uscita mezzi soccorso, l'impianto di illuminazione e tutto ciò che è nel documento che si allega alla presente.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si dichiara lo stato di agitazione del personale, e le contestuali procedure di raffreddamento ai sensi della Legge n146/90 e successive modifiche.

FP CGIL VVF

FNS CISL

UILPA VVF

CONAPO

USB


Simone Notari

Paolo Pierini

Cini Cristina

Fabrizio Balatresi

Mariotti Claudio



Elenco materiale danneggiato a seguito di malfunzionamento impianto elettrico

- Centrale telefonica (di proprietà del Comando)
- Amplificazione e alimentatore radio centralino
- Computer ufficio Capoturno per compilazione schede STAT-RI-WEB
- Computer e modem (di proprietà del personale di Cascina)
- Motore cancello
- Lettore badge per apertura cancello
- Caldaia (scheda elettronica, Pompe idrauliche di impianto e di ricircolo)
- Sterilizzatrice stoviglie
- n° 3 Fan Coil posti nelle camere del personale
- n° 2 motori serrande garage
- Ripartitore antenna TV
- Alimentatore del caricabatteria radio boschiva Motorola
- n° 2 filtri sovratensione XR 33, centralina di rilevamento radioattività, e una batteria tampone da 54Ah