



**CO.NA.PO** SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di NAPOLI

**Napoli 27 settembre 2018**

**VFC Michele Coppola 3934441180**

mail: conapo.napoli@libero.it

prot. N° 119/2018

al Comandante VVF NAPOLI

**Ing. Emanuele FRANULLI**

Al responsabile delle infrastrutture del Comando VVF Napoli

**Ing. Giuseppe SALVATI**

**OGGETTO: Anomalia impianto igienico-sanitario presso la sede di Nola**

Egregio Signor Comandante, il personale della sede di Nola da due mesi a questa parte, è impossibilitato ad avere la possibilità di disporre con certezza di acqua calda: nello specifico, la caldaia spesso si blocca senza dare la possibilità al personale di avere acqua calda per le docce, con le conseguenze igienico sanitarie che si possono facilmente immaginare.

Come è noto la ditta dell'ente CIS solitamente interviene e risolve le problematiche logistiche, ma stavolta dopo aver sostituito la caldaia, circa due mesi fa, ed i vari accessori di collegamento al relativo accumulatore d'acqua adiacente, pare che non sia intenzionata a continuare ad espletare la manutenzione: questo è quanto hanno riferito i tecnici del CIS al personale della sede.

Gli stessi tecnici ritengono inoltre che le cause dei continui blocchi della caldaia siano da attribuire all'accumulatore adiacente ad essa in quanto corroso dall'acqua estremamente calcarea che circola nelle tubazioni.

Anche se la caldaia è nuova ed ancora in garanzia l'accumulatore è stato installato circa 7 anni fa, ed è probabilmente forato in qualche punto, di conseguenza perde pressione e manda in blocco la caldaia, questo è quello che ci hanno riferito i tecnici della ditta installatrice della caldaia.

Si chiede pertanto un Vostro urgente intervento risolutivo, anche in relazione alla stagione autunnale con il conseguente abbassamento delle temperature.



II. RESPONSABILE PROVINCIALE  
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
V.F. Coppola Michele