



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Ottobre 2023

Prot. 159/23

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ing. Stefano MARSELLA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Distaccamento di Roseto degli Abruzzi (TE). Segnalazioni criticità e richiesta loro risoluzione.**

Con nota prot. n. 20/23 del 04.09.2023 indirizzata al Comando VVF di Teramo, alla Direzione Regionale VVF Abruzzo e, per conoscenza, al Capo del Corpo Nazionale ed alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali, la Sezione provinciale del CONAPO di Teramo ha evidenziato una serie di gravi e complesse criticità relative alla vetustà dell'intero immobile che ospita il Distaccamento in oggetto. Nella nota in parola - che ad ogni buon conto alleghiamo alla presente - sono stati descritti chiaramente e dettagliatamente quelli che sono i problemi principali che affliggono ormai da anni detta sede di servizio, la cui costruzione, lo ricordiamo, risale alla fine degli anni '70 con completamento ed assegnazione dell'immobile nei primi anni '80.

A rendere ancora più pesante la situazione concorre il fatto che da anni, nonostante le innumerevoli richieste di informazioni prodotte dal CONAPO di Teramo finalizzate a conoscere l'iter di avanzamento del progetto di ristrutturazione, ovvero abbattimento, si continui a ricevere solo generiche risposte verbali prive di qualsiasi riscontro documentale e fondamento.

Si noti che, peraltro, il Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è anche sede del Nucleo Sommozzatori, il cui edificio ospitante attende invano da anni l'inizio dei lavori per la realizzazione di una sopraelevazione, con tutti i disagi connessi che il personale specialista deve subire.

Ciò posto, considerato che le conseguenze di questa delicata situazione ha anche dei riflessi negativi sul benessere del personale operativo che vi presta servizio, questa O.S. chiede riscontri urgenti al fine di conoscere e sollecitare una soluzione ai problemi segnalati.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini






"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

^^^

Sezione Provinciale di Teramo

C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Teramo 04.09.2023

Prot.n. 20/23

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Teramo
Dott.Ing.Davide Martella

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Abruzzo
Arch.Gennaro Tornatore

e,p.c.

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Dott. Ing.Carlo Dall'Oppio

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Dott.Ing.Stefano Marsella

Alla Segreteria Reg.le Conapo Abruzzo

Alla Segreteria Generale Conapo

Oggetto: Criticità Distaccamento Roseto degli Abruzzi.

Come è noto il Distaccamento di Roseto degli Abruzzi presenta una serie di gravi e complesse criticità dovute principalmente le vetustà dell'immobile stesso. Non ci vuole infatti una grande preparazione in ambito edilizio per notare che gran parte del cemento armato risulta ormai ammalorato ferri a vista con erosione dell'armatura e formazione di ruggine; l'impianto idraulico è fatiscente, fatto funzionare grazie all'impegno ed alla dedizione del personale che spesso è obbligato ad intervenire per riparazioni di fortuna che ne permettano l'utilizzo; gli infissi presentano spifferi e infiltrazioni; il castello di manovra è ormai completamente inutilizzabile ed in condizioni pietose da anni; l'autorimessa è priva delle serrande lato piazzale e quelle lato statale non funzionano; i cancelli presentano spesso malfunzionamenti che richiedono lo sblocco manuale per permettere di essere aperti. Il bagno della sala radio presenta da anni un grosso buco nel muro dovuto ad una riparazione di fortuna che ha permesso spesso ai ratti di entrare nelle sede.

All'interno della sede le temperature durante la stagione estiva raggiungono valori insopportabile con tassi di umidità che provocano stress al personale. E tutti sappiamo come sia importante mantenere una buona temperatura ambiente sul luogo di lavoro e quindi il benessere termico dei lavoratori, infatti sia presso la Sede Centrale, dopo un nostro interessamento, che presso il Distaccamento di Nereto gli ambienti sono dotati di nuovi impianti di climatizzazione che consentono un buon microclima dei locali ed un maggiore benessere del personale. Ai disagi di cui sopra, si aggiunge la presenza costante - estate ed inverno - delle zanzare, una vera e propria infestazione che esaspera i lavoratori che sono vittime di continue punture anche attraverso l'uniforme. Quest'ultimo aspetto contribuisce notevolmente a rendere malsani gli ambienti di lavoro.

Sono ormai anni che ogni volta che chiediamo informazioni per le vie brevi circa avanzamento dell'iter finalizzato alla ristrutturazione della sede in parola ci vengono date risposte evasive e prive di qualsiasi riscontro formale. Questa O.S. Prov.le pertanto, non è più disposta a tollerare questa situazione che ogni giorno arrega disagio al personale operativo impiegato nella sede in parola.

Tanto premesso, chiediamo a codesto Comando non solo informazioni dettagliate in merito, ma, nell'attesa che si inizino i lavori di cui tanto si parla, di mettere in atto una serie di misure atte a migliorare la qualità degli ambienti in cui il personale è costretto a lavorare perchè il personale in servizio al Distaccamento di Roseto ha gli stessi diritti del personale impiegato in altre sedi.

In mancanza di riscontri, si comunica sin d'ora che ci riserveremo di interessare tutti gli organi competenti in materia e di informare l'opinione pubblica delle condizioni in cui lavorano i Vigili del Fuoco in servizio presso la sede distaccata di Roseto degli Abruzzi.



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
VE SALVUCCI Davide
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

SALVUCCI DAVIDE
MINISTERO DELL'INTERNO
04.09.2023 16:14:21 GMT+01:00

